

הודעה בדבר מקומות ציבוריים בעיריית קריית שמונה

שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותה של עיריית קריית שמונה לפי סעיף 19ט(ג1א)(3) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998¹ (להלן - החוק), מתפרסם המפורט להלן:

(א) אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' בפרק ה'1 לחוק רשימת מבנים קיימים:

מס' סידורי	שם המבנה	שם הישוב והרחוב	מספר בית	X מרכז מבנה	Y מרכז מבנה	השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבוריים במבנה	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית	מקור החובה של הרשות המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)	מועד ההנגשה
7	תחנה לבריאות המשפחה	מנחם בגין		254614	791465	שירותי קבלת קהל	נדרשת חניה נגישה	קבלת קהל	בעלים	הנגשה עד 3/2024
8	בית הקשיש /מעישי אהבה	רח עיריית	1	254542	791858	שירותי קבלת קהל ופעילות לקשישים	נדרשת חניה נגישה	בוצעה הנגשה.	בעלים	הנגשה עד 3/2024
9	מתנייס אשכול	עליית הנוער	7	253891.7	789724.5	שירותי קבלת קהל	בדרך נגישה - יש להתקין מאחז יד, במעלית יש להשלים: מספר קומה בגובה 1.40 ס"מ מהרצפה, וכן סימון ברייל ליד כל לחצן, להשלים סימון חותכי שלט מעלית עומק ורוחב פתח מעלית, לחצן יציאה יהי בניגוד חותכי ומשושי משאר החלצנים. אין במעלית חיווי קולי משרתת 3 תחנות. יש לסמן את החניות לנכים לפי תקן ולהאריך 5 מ' אורך ורוחב 3.5 מ' (בפועל קיים 4 מטר אורך)	פרסום באתר, קבלת קהל בתיאום מראש	בעלת הנכס	הנגשה עד 3/2024
10	סטודיו אומנותי בית התאן	דוד רזיאל	12	253421.1	791069.9	הכלת מבוגרים, כיתות מלאכה ולימוד	דרך נגישה - לא תקין יש לבצע התאמות נגישות בכניסה למקלט ובחדר ישיבות	פרסום באתר, קבלת קהל בתיאום מראש	בעלים/ מפעילה רשת המתנסים	הנגשה עד 3/2024
11	סטודיו אומנותי בית החאן-אמפי	דוד רזיאל	12	253421.1	791069.9	פעילות קהילתית, מרכז צעירים, משרדי קבלת קהל.	דרך נגישה - לא תקין יש לבצע התאמות נגישות בכניסה למקלט ובחדר ישיבות, תא שירותים השלמת אביזרים, משטחי אוזרה, מאחזי יד, ידיות אחיזה לדלת	פרסום באתר, קבלת קהל בתיאום מראש	בעלים/ מפעילה רשת המתנסים	הנגשה עד 3/2024
12	מתנייס ארתור פוקס	דוד רזיאל	8	253464.2	791041.9	משרדי מס הכנסה, כיתות לימוד פעילות קהילתית	סידור רמפת כניסה בהתאם לתקנים	פרסום באתר, קבלת קהל בתיאום מראש	מפעילה רשת המתנסים / בעלות הסוכנות היהודית	הנגשה עד 3/2024
13	מרכז פדגוגי/מרכז פסגיה	יהודה הלוי	20	253240.8	790990	שירותי הוראת לימוד	מעלית - יש להתקין מעלית לצורך הגעה לכל מפלסי המבנה: הסבר: להתקין מסי קומה בשני צידי משקוף המעלית בגובה 1.40 מ' מהרצפה כולל סימון ברייל ליד כל לחצן. להתקין שלט קומה_מלו המעלית	לפי דוח נגישות יוסי שמר	שיהם	הנגשה עד 3/2025

			בכל המפגשים וכן לציין עיג השלט עומק מעלית ורוחב הפתח. דרך נגישה - לא תקין									
14	מזויאון תולדות קריית שמונה	הירדן	26	253972	790283	קבלת מבקרים בתיאום מראש	דרך נגישה- תקין, שירותים תקין. חניית נכים קיים לא תפעולית	שניהם	נגיש			
16	תחנת לבריאות המשפחה שדי מנחם בגין	מנחם בגין	40	254623	791459	מעון יום 3 כיתות	דרך נגישה- תקין, שירותים תקין. חניית נכים קיים לא תפעולית	בעלים	מרץ-23			
17	בריכת שחיה עירונית	הנשיא		254095	791651	בריכת שחיה אולימפית	שירותי נכים גברים ונשים לא תקין יש להשלים: מראה סבונה, מדף, מתקן ניגוב ידיים, יש להתקין ידית 60 ס"מ על הדלת, להתקין וו תליה על הדלת. בתא גברים יש להעתיק אסלה לצד שני. מקלחות ומלתחות - לא תקין בשני המקלחות יש להשלים כסא קפיצי מתחת למקלחת מאחד יש L מאחו צירי וו תליה ווילון. סימון מדרגות לא תקין בעליה לכיוון בריכת השחיה, כמו כן להתקין מאחו יד בשני צידי המדרגות. קיים כסא הידראוולי להורדה למים. יש חניית נכים - יש להשלים תניה תפעולית לנכים.	שניהם	מרץ-24	לא נגיש. הגעת נכים בתיאום מראש		
24	מרכז נוער	סמטת המלכים	13	252952	789438	דרך נגישה לא תקין		פרסום באתר	הנגשה עד 3/2024	בעלים		
26	מתני"ס ונקובר	שי עגנון	19	254013	791007	שירותי קבלת קהל.	מעלית - חייב דוח יועץ נגישות. שירותי נכים קיים. דרך נגישה - קיים, חנייה נכים קיים	מבוקש דוח יועץ נגישות, יש קומה שניה ואין מעלית	הנגשה עד 3/2024	בעלים/ מפעילה רשת המתנסים		
27	אגף רווחה ונקובר	שי עגנון	19	254013	791007	שירותי קבלת קהל/חוגים כנסים/כיתות לימוד.		בקומה קרקע-תיקון ליקויים בדרך נגישה. מבוקש דוח יועץ נגישות.	הנגשה עד 3/2024	בעלים/ מפעילה רשת המתנסים		
28	אגף רווחה ונקובר	רחוב טרומפלדור		253613	790054	קבלת קהל	נגיש			בעלים/ מפעילה רשת המתנסים	נגיש	
29	אולם ספורט עירוני	הירדן	25	254123	790144	משחקים ברמה אולימפית	נגיש	אין חניית תפעולית נגישה.		שניהם	נגיש	
30	אולם ספורט עירוני (איגול)	הירדן	23	254069	790215	אולם ספורט - לא פעיל.	לא נגיש	בשלב תכנון מחדש	מרץ-2026	שניהם		
31	איצטדיון כדור רגל - ספורט עירוני	הירדן	21	254081	790331	משחקים אולימפיים	דרך נגישה- שיפוע לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	התאמת חניית נכים תפעולית		שניהם	נגיש	
32	אולם ספורט מצודות	דן	א38	253113	790255	אולם ספורט קהילתי	דרך נגישה- לא תקין כבש בשיפוע לא תקין. אין במקום תא שירותים נגיש, יש לייצר תא נגיש לגברים ותא נגיש לנשים. כבש בשיפוע של 16% לא תקין. מדרגות- יש לסמן בפסי אזהרה ולהתקין מאחו יג בשני צידי המדרגות. להשלים חניית נכים תפעולית.	הגעת נכים בתיאום מראש	הנגשה עד 3/2024	שניהם		
33	מועדון נוער הצופים	דן	38	253155	790253	מועדון נוער	דרך נגישה- לא תקין כבש בשיפוע לא תקין. אין במקום תא שירותים נגיש, יש לייצר תא נגיש לגברים ותא נגיש לנשים. כבש בשיפוע של 16% לא תקין. מדרגות- יש לסמן בפסי אזהרה ולהתקין מאחו יג בשני צידי	הגעת נכים בתיאום מראש	הנגשה עד 3/2024	שניהם		

			המדרגות. להשלים חניית נכים תפעולית. דרך נגישה - לא תקין כבש בשיפוע לא תקין. אין במקום תא שירותים נגיש, יש לייצר תא נגיש לגברים ותא נגיש לנשים. כבש בשיפוע של 16% לא תקין. מדרגות - יש לסמן בפסי אזהרה ולהתקין מאחו יג בשני צידי המדרגות.	קבלת קהל	790652	253743	7	הירדן	מועצה דתית	35
הנגשה עד 3/2024	מפעילה	הגעת נכים בתיאום מראש								

(ב) רשימת מקומות שאינם בניין :

מועד תהגשה	מקור החובה של הרשות להגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)	התאמות נגישות חלופיות להגשה זמנית	דרכי ההגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו	סוג המקום שאינו בניין	Y מרכז מקום	X מרכז מקום	מספר בית	שם הישוב והרחוב	שם המקום	מס' סידורי
מרץ-23	שניהם	חנייה תפעולית נדרש לתקן	חניית נכים להתאים לחנייה תפעולית. +מתקן משחקים נגיש.	מתחם מתקני כושר, מגרש אתגר, פינות ישיבה,	791777	253939		רחוב שדי תל חי	גן אברהם חידו(מצודות)	1
מרץ-23	שניהם	דרך נגישה-תקין . חניית נכים להתאים לחנייה תפעולית. שירות י נכים תקין.	חניית נכים להתאים לחנייה תפעולית. +מתקן משחקים נגיש.	מגרש ספורט עירוני	791669	253893	258	רחוב שדי תל חי	מגרש ספורט	2
				מתחם מתקנים לנכים, מתקן משחקים גדול,	791755	253922	גומי	שדי תל חי	פארק עירוני / גן חידו / צומת מצודות.	3
מרץ-23	שניהם	לא נגיש	דרך נגישה - לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	מתקני משחק ופינות ישיבה	791623	253706	סנטטי	רחוב שדי תל חי 54	תל חי 54. גינות פיס	4
מרץ-24	שניהם	לא נגיש	דרך נגישה -תקין, אין חניית נכים תפעולית	גן רובע א. לב העיר :מתקני משחקים, מתקני כושר, פינות ישיבה	790842	253622	131	שדי תל חי	גן לב העיר (רמז)	5
מרץ-24	שניהם	יש פיתוח שלב ב' ובו מתוכנן שירותים במתחם, וכן נדרשת השלמת חנייה תפעולית לנכים.	בשלב גמר ביצוע גן חסר תיק מסירה כולל אישורי בטיחות ונגישות	גן משחקים רובע יובלים : מתקני משחק מתקני משחק מתקני לנכים, מתקני כושר, פינות ישיבה.	791882	255174	926	רחוב אל על	גן רובעי יובלים	6
מרץ-23	מפעילה	נדרשת השלמת חנייה תפעולית לנכים.	דרך נגישה- תקין	גן משחקים רובע ב' : מתקני משחק מתקני משחק מתקני לנכים, מתקני כושר, פינות ישיבה.	790174	253939		אורי אילן	גן קק"ל /פארק הזהב- גן רובע ב'	7
מרץ-24	מפעילה	לא נגיש	דרך נגישה -תקין, אין חניית נכים תפעולית	מתקני משחק ופינות ישיבה	789489	254016	16	קרן היסוד	פארק קרו היסוד ליד החל	10
מרץ-23	שניהם	לא נגיש	דרך נגישה -תקין, אין חניית נכים תפעולית	מתקני משחק ופינות ישיבה	789430	253120	37	רחוב עולי הגרדום	איילים	12
מרץ-24	שניהם	לא נגיש	דרך נגישה -תקין, אין חניית נכים תפעולית	מתקני משחק ופינות ישיבה	789141	253340	22	רחוב חנה סגש	חנה סגש	13
מרץ-23	שניהם	לא נגיש	דרך נגישה - לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	מתקני משחק ופינות ישיבה ומגרש	789365	252955	12	סמטת המלכים	גן משחקים ומיני פיץ	19

				מיני פיץ לקט רגל וכדור סל						
20	גן משחקים ומיני פיץ	הרב הרצוג	3	252977	789866	מיתקני משחק ומגרש ישיבה ומגרש מיני פיץ לקט רגל וכדור סל	דרך נגישה - לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	לא נגיש	שניהם	מרץ-23
25	גן משחקים ומיני פיץ	יקותיאל אדם	22	253380	791541	מיתקני משחק ופינות ישיבה ומגרש כדור סל	דרך נגישה - לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	לא נגיש	שניהם	מרץ-23
30	גן הבנים	רחוב הבנים	7	253002	789530	מיתקני משחק ופינות ישיבה	דרך נגישה - תקין, אין חניית נכים תפעולית	נגיש	שניהם	מרץ-23
31	חורשת הנופלים	רח' מקורות		253449	789666	פינות ישיבה	נגיש	נגיש	שניהם	מרץ-23
34	מגרש ספורט משולב	הר גילה	2	253564	792606	מגרש קט רגל, כדור עץ, וכדור סל משולב	דרך נגישה - לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	נגיש	שניהם	מרץ-23
35	מגרש ספורט משולב	הר מירון	2	253560	792092	מגרש קט רגל, כדור עץ, וכדור סל משולב	דרך נגישה - שיפוע לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	לא נגיש	מפעילה	מרץ-23
36	מגרש משחקים	אדמון	1	253511	792441	מיתקני משחק וספסלי ישיבה	דרך נגישה - שיפוע לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	נגיש	מפעילה	מרץ-23
37	מגרש משחקים	הרי יהודה		253452	792358	מיתקני משחק וספסלי ישיבה	דרך נגישה - שיפוע לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	לא נגיש	מפעילה	מרץ-23
38	מגרש משחקים	הרי אפרים	2	253241	792550	מיתקני משחק וספסלי ישיבה	דרך נגישה - שיפוע לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	לא נגיש	מפעילה	מרץ-23
39	מגרש משחקים	רחוב הירקון	16	254644	791668	מיתקני משחק וספסלי ישיבה	דרך נגישה - שיפוע לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	לא נגיש	מפעילה	מרץ-23
	פארק המטוס	אין	אין	255937	791769	פינות ישיבה מצולות, טיילת לאורך הנחל	חניית נגישות, גשרי מעבר מעל הנחל	חנייה נגישה לנכים וגשרי מעבר מעל הנחל	מפעילה	מרץ-24

מקומות שהם בניין מבני ציבור – 446,900 ₪

מקומות שאינן בניין – 86,000 ₪

סך הכל: 533,170 ₪

(2) אני, אביחי שטרן ראש עיריית קריית שמונה, מצהיר בזאת לפי סעיף 19ט(ג1א)(3) לחוק, כי לצורך ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% נוספים מהמקומות המופיעים בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19ט(ג1א)(2)(ב) לחוק עד יום כ"א באדר ב' התשפ"ד (31 במרס 2024) הקצתה עיריית קריית שמונה, תקציב בסכום של 533,170 ₪ שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

השטרן
ראש עיריית קריית שמונה (חתימה)