

הודעה בדבר מקומות ציבוריים בעיריית קריית שמונה

שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותה של עיריית קריית שמונה לפי סעיף 19ט(ג1א)(3) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998¹ (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

(א) אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' בפרק ה'1 לחוק רשימת מבנים קיימים:

מס' סידורי	שם המבנה	שם הישוב והרחוב	מספר בית	X מרכז מבנה	Y מרכז מבנה	השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבוריים במבנה	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית	מקור החובה הרשות להגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)	מועד ההגשה
7	תחנה לבריאות המשפחה	מנחם בגין		254614	791465	שירותי קבלת קהל	נדרשת חניה נגישה	קבלת קהל	בעלים	הנגשה עד 3/2024
8	בית הקשיש /מע"ש אהבה	רח עיריית	1	254542	791858	שירותי קבלת קהל ופעילות לקשישים	נדרשת חניה נגישה	בוצעה הנגשה.	בעלים	הנגשה עד 3/2024
9	מתנ"ס אשכול	עליית הנוער	7	253891.7	789724.5	שירותי קבלת קהל	בדרך נגישה- יש להתקין מאחז יד, במעלית יש להשלים: מספר קומה בגובה 1.40 ס"מ מהרצפה, וכן סימון ברייל ליד כל לחצן, להשלים סימון חזותי, שלט מעלית עומק ורוחב פתח מעלית, לחצן יציאה יהי בניגוד חזותי ומשושי משאר הלחצנים. אין במעלית חייווי קולי משרתת 3 תחנות. יש לסמן את החניות לככים לפי תקן ולהאריך ל5 מ' אורך ורוחב 3.5 מ' (בפועל קיים 4 מטר אורך)	פרסום באתר, קבלת קהל בתיאום מראש	בעלת הנכס	הנגשה עד 3/2024
10	סטודיו אומניות בית החאן	דוד רוזיאל	12	253421.1	791069.9	הכלת מבוגרים, כיתות מלאכה ולימוד	דרך נגישה - לא תקין יש לבצע התאמות נגישות בכניסה למקלט ובחדר ישיבות	פרסום באתר, קבלת קהל בתיאום מראש	בעלים/ מפעילה רשת המתנסים	הנגשה עד 3/2024
11	סטודיו אומניות בית החאן- אמפי	דוד רוזיאל	12	253421.1	791069.9	פעילות קהילתית מרכז צעירים, משרדי קבלת קהל.	דרך נגישה - לא תקין יש לבצע התאמות נגישות בכניסה למקלט ובחדר ישיבות, תא שירותים השלמת אביזרים, משטחי אזורה, מאחזי יד, דירות אחוזה לדלת	פרסום באתר, קבלת קהל בתיאום מראש	בעלים/ מפעילה רשת המתנסים	הנגשה עד 3/2024
12	מתנ"ס ארתור פוקס	דוד רוזיאל	8	253464.2	791041.9	משרדי מס הכנסה, כיתות לימוד פעילות קהילתית	סידור רמפת כניסה בהתאם לתקנים	פרסום באתר, קבלת קהל בתיאום מראש	מפעילה רשת המתנסים / בעלות הסוכנות היהודית	הנגשה עד 3/2024
13	מרכז פדגוגי/מרכז פסג"ה	יהודה הלוי	20	253240.8	790990	שירותי הדרכת מורים וכיתות לימוד	מעלית- יש להתקין מעלית לצורך הגעה לכל מפלסי המבנה: הסבר: להתקין מס' קומה בשני צידי משקוף המעלית בגובה 1.40 מ' מהרצפה כולל סימון ברייל ליד כל לחצן. להתקין שלט קומה_ מלו המעלית	לפי דוח נגישות יוסי שמר	שניהם	הנגשה עד 3/2025

			בכל המפלסים וכן לציין ע"י השלט עומק מעלית ורוחב הפתח. דרך נגישה - לא תקין							
14	מוזיאון תולדות קריית שמונה	הירדן	26	253972	790283	קבלת מבקרים בתיאום מראש	דרך נגישה- תקין, שירותים תקין. חניית נכים קיים לא תפעולית	שניהם	נגיש	
16	תחנת לבריאות המשפחה שד' מנחם בגין	מנחם בגין	40	254623	791459	מעון יום 3 כיתות	דרך נגישה- תקין, שירותים תקין. חניית נכים קיים לא תפעולית	בעלים	מרץ-23	
17	בריכת שחיה עירונית	הנשיא		254095	791651	בריכת שחיה אולימפית	שירותי נכים גברים ונשים לא תקין יש להשלים: מראה סבונה, מדף, מתקן ניגוב ידיים, יש להתקין ידית 60 ס"מ על הדלת, להתקין וו תליה על הדלת. בתא גברים יש להעתיק אסלה לצד שני. מקלחות ומלתחות - לא תקין בשני המקלחות יש להשלים כסא קפיצי מתחת למקלחת מאחד יש I מאחז ציורי וו תליה ווילון. סימון מדרגות לא תקין בעליה לכיוון בריכת השחיה, כמו כן להתקין מאחז יד בשני צידי המדרגות. קיים כסא הידראוולי להורדה למים. יש חניית נכים - יש להשלים חניה תפעולית לנכים.	לא נגיש. הגעת נכים מראש	מרץ-24	
24	מרכז נוער	סמטת המלכים	13	252952	789438	דרך נגישה לא תקין		בעלים	הנגשה עד 3/2024	
26	מתני"ס ונקובר	שי עגנון	19	254013	791007	שירותי קבלת קהל.	מעלית - חייב דוח יועץ נישות. שרותי נכים קיים. דרך נגישה קיים, חנייה נכים קיים	מבוקש דוח יועץ נישות, יש קומה שניה ואין מעלית	הנגשה עד 3/2024	
27	אגף רווחה ונקובר	שי עגנון	19	254013	791007	שירותי קבלת קהל/חוגים כנסים/כיתות לימוד.		בקומה קרקע תיקון ליקויים בדרך נגישה. מבוקש דוח יועץ נישות.	הנגשה עד 3/2024	
28	אגף רווחה ונקובר	רחוב טרומפלדור		253613	790054	קבלת קהל	נגיש	בעלים/רשת המתנסים	נגיש	
29	אולם ספורט עירוני	הירדן	25	254123	790144	משחקים ברמה אולימפית	נגיש	אין חניית נכים תפעולית נגישה.	נגיש	
30	אולם ספורט עירוני (איגלו)	הירדן	23	254069	790215	אולם ספורט - לא פעיל.	לא נגיש	שבלב תכנון מחדש	מרץ-2026	
31	איצטדיון ספורט כדור רגל - ספורט עירוני	הירדן	21	254081	790331	משחקים אולימפיים	דרך נגישה- שיפוע לא תקין, אין חנייה לנכים תפעולית	התאמת חניית נכים תפעולית	נגיש	
32	אולם ספורט מצודות	דן	38	253113	790255	אולם ספורט קהילתי	דרך נגישה- לא תקין כבש בשיפוע לא תקין. אין במקום תא שירותים נגיש, יש לייצר תא נגיש לגברים ותא נגיש לנשים. כבש בשיפוע של 16% לא תקין. מדרגות- יש לסמן בפסי אזהרה ולהתקין מאחז יג בשני צידי המדרגות. להשלים חניית נכים תפעולית.	הגעת נכים מראש	הנגשה עד 3/2024	
33	מועדון הצופים	דן	38	253155	790253	מועדון נוער	דרך נגישה- לא תקין כבש בשיפוע לא תקין. אין במקום תא שירותים נגיש, יש לייצר תא נגיש לגברים ותא נגיש לנשים. כבש בשיפוע של 16% לא תקין. מדרגות- יש לסמן בפסי אזהרה ולהתקין מאחז יג בשני צידי	הגעת נכים מראש	הנגשה עד 3/2024	

			המדרגות. להשלים חניית נכים תפעולית. דרך נגישה- לא תקין כבש בשיפוע לא תקין. אין במקום תא שירותים נגיש, יש לייצר תא נגיש לגברים ותא נגיש לנשים. כבש בשיפוע של 16% לא תקין. מדרגות- יש לסמן בפסי אזהרה ולהתקין מאחז יג בשני צידי המדרגות.	קבלת קהל	790652	253743	7	הירדן	מועצה דתית	35
הנגשה עד 3/2024	מפעילה	הגעת נכים מראש בתיאום								

(ב) רשימת מקומות שאינם בניין :

מס' סידורי	שם המקום	שם הישוב והרחוב	מספר בית	X מרכז מקום	Y מרכז מקום	סוג המקום בניין	דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו	התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית	מקור החובה של הרשות המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)	מועד ההנגשה
1	גן אברהם חידו(מצודות)	רחוב שד' תל חי		253939	791777	מתחם מתקני כושר, מגרש אתגר, פינות ישיבה,	חניית נכים להתאים לחנייה תפעולית. +מתקן משחקים נגיש.	חנייה תפעולית נדרש לתקן	שניהם	מרץ-23
2	מגרש ספורט	רחוב שד' תל חי	258	253893	791669	מגרש ספורט עירוני	חניית נכים להתאים לחנייה תפעולית. +מתקן משחקים נגיש.	דרך נגישה-תקין . חניית נכים להתאים לחנייה תפעולית. שירות י נכים תקין.	שניהם	מרץ-23
3	פארק עירוני /גן חידו / צומת מצודות.	שד' תל חי	גומי	253922	791755	מתחם מתקנים לנכים, מתקן משחקים גדול,				
4	תל חי 54. גינות פיס	רחוב שד' תל חי 54	סנטטי	253706	791623	מתקני משחק ופינות ישיבה	דרך נגישה-לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	לא נגיש	שניהם	מרץ-23
5	גן לב העיר (רמו)	שד' תל חי	131	253622	790842	גן רובע א. לב העיר: מתקני משחקים, מתקני כושר, פינות ישיבה	דרך נגישה-תקין, אין חניית נכים תפעולית	לא נגיש	שניהם	מרץ-24
6	גן רובעי יובלים	רחוב אל על	926	255174	791882	גן משחקים רובע יובלים: מתקני משחק מתקני משחק לנכים, מתקני כושר, פינות ישיבה.	בשלב גמר ביצוע גן משחקים רובעי. חסר תיק מסירה כולל אישור בטיחות ונגישות	יש פיתוח שלב ב' ובו מתוכנן שירותים במתחם, וכן נדרשת השלמת חנייה תפעולית לנכים.	שניהם	מרץ-24
7	גן קי"ל /פארק הזהב- גן רובע ב'	אורי אילן		253939	790174	גן משחקים רובע ב': מתקני משחק מתקני משחק לנכים, מתקני כושר, פינות ישיבה.	דרך נגישה- תקין	נדרשת השלמת חנייה תפעולית לנכים.	מפעילה	מרץ-23
10	פארק קרו היסוד ליד הנחל	קרן היסוד	16	254016	789489	מתקני משחק ופינות ישיבה	דרך נגישה-תקין, אין חניית נכים תפעולית	לא נגיש	מפעילה	מרץ-24
12	איילים	רחוב עולי הגרדום	37	253120	789430	מתקני משחק ופינות ישיבה	דרך נגישה-תקין, תפעולית	לא נגיש	שניהם	מרץ-23
13	חנה סנש	רחוב חנה סנש	22	253340	789141	מתקני משחק ופינות ישיבה	דרך נגישה-תקין, תפעולית	לא נגיש	שניהם	מרץ-24
19	גן משחקים ומיני פיץ	סמטת המלכים	12	252955	789365	מתקני משחק ופינות ישיבה ומגרש	דרך נגישה - לא תקין, אין חניית נכים תפעולית	לא נגיש	שניהם	מרץ-23

				מיני פיץ לקט רגל וכדור סל מתקני						
20	גן משחקים ומיני פיץ	הרב הרצוג	3	789866	252977	לא נגיש	שניהם	מרץ-23	לא נגיש	דרך נגישה - לא תקין, אין חניית נכים תפעולית
25	גן משחקים ומיני פיץ	יקותיאל אדם	22	791541	253380	לא נגיש	שניהם	מרץ-23	לא נגיש	דרך נגישה - לא תקין, אין חניית נכים תפעולית
30	גן הבנים	רחוב הבנים	7	789530	253002	נגיש	שניהם	מרץ-23	נגיש	דרך נגישה - תקין, תפעולית
31	חורשת הנופלים	רח' מקורות		789666	253449	נגיש	שניהם	מרץ-23	נגיש	פינות ישיבה
34	מגרש ספורט משולב	הר גילה	2	792606	253564	נגיש	שניהם	מרץ-23	נגיש	מגרש קט רגל, כדור עף, וכדור סל משולב
35	מגרש ספורט משולב	הר מירון	2	792092	253560	לא נגיש	מפעילה	מרץ-23	לא נגיש	מגרש קט רגל, כדור עף, וכדור סל משולב
36	מגרש משחקים	אדמון	1	792441	253511	נגיש	מפעילה	מרץ-23	נגיש	מתקני משחק וספסלי ישיבה
37	מגרש משחקים	הרי יהודה		792358	253452	לא נגיש	מפעילה	מרץ-23	לא נגיש	מתקני משחק וספסלי ישיבה
38	מגרש משחקים	הרי אפרים	2	792550	253241	לא נגיש	מפעילה	מרץ-23	לא נגיש	מתקני משחק וספסלי ישיבה
39	מגרש משחקים	רחוב הירקון	16	791668	254644	לא נגיש	מפעילה	מרץ-23	לא נגיש	מתקני משחק וספסלי ישיבה
	פארק המטוס	אין	אין	791769	255937	חנייה נגישה, גשרי מעבר מעל הנחל	מפעילה	מרץ-24	חנייה נגישה לנכים וגשרי מעבר מעל הנחל	פינות ישיבה מצללות, טיילת לאורך הנחל

מקומות שהם בניין מבני ציבור – 446,900 ₪

מקומות שאינן בניין – 86,000 ₪

סך הכל: 533,170 ₪

(2) אני, אביחי שטרן ראש עיריית קריית שמונה, מצהיר בזאת לפי סעיף 19(ט1גא)(3) לחוק, כי לצורך ביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% נוספים מהמקומות המופיעים בתכנית שפורסמה לפי סעיף 19(ט1גא)(2)(ב) לחוק עד יום כ"א באדר ב' התשפ"ד (31 במרס 2024) הקצתה עיריית קריית שמונה, תקציב בסכום של 533,170 ₪ שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

(חתימה) _____